

**ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO OGŁOSZENIA BURMISTRZA HELU**

W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy: JRP.7013.7.2012, którego przedmiotem jest budowa lokalnych przepompowni ścieków sanitarnych w Helu, realizowana w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Helu” w dniu: 04 i 05.12.2012 Zamawiający otrzymał zapytanie dotyczące SIWZ i udzielił następujących wyjaśnień:

<b>Lp</b>	<b>Treść zapytania</b>	<b>Wyjaśnienie zamawiającego</b>
Pyt. 1	W dokumentacji technicznej „Projekt budowlany. Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i zalicznikowymi liniami kablowymi w Helu”, zaprojektowano przepompownię ścieków PL na terenie parafii rzymsko-katolickiej. Po wytyczeniu zbiornika przepompowni w terenie, okazuje się że jego lokalizacja jest w miejscu prawdopodobnego istniejącego szamba (w załączeniu przesyłam zdjęcie terenu). W związku z tym proszę Zamawiającego o potwierdzenie, czy w tym miejscu znajduje się szambo, jakie są gabaryty tego zbiornika. Prosimy o potwierdzenie, z uwagi na fakt, że dokumentacja oraz przedmiar robót nie opisują tego typu robót.	Tak, Zamawiający potwierdza, że w miejscu montażu przepompowni PL znajduje się zbiornik bezodpływowy (szambo). Zamawiający potwierdza lokalizację. Przedmiar robót jest tylko dokumentacją pomocniczą. Elementy, które należy wykonać wskazuje projekt budowlany. Roboty z tym związane Wykonawca powinien skalkulować w załączanym kosztorysie ofertowym i cenie oferty.

Lp	Treść zapytania	Wyjaśnienie zamawiającego
Pyt. 2	Czy w związku z pytaniem nr 1, Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji przepompowni np. obok istniejącego szamba, tak aby można je było wykorzystać na dopływające podczas robót budowlanych ścieki?	Zamawiający przewiduje całkowite wyłączenie instalacji na czas montażu zbiornika przepompowni przy budynku kościoła, w związku z powyższym nie przewiduje pozostawienia istniejącego zbiornika szamba. Jest to zbiornik metalowy ułożony poziomo. Orientacyjne wymiary zbiornika szamba, to: dł. = ok. 2,0 m, średnica = ok. 1,5 m.
Pyt. 3	Czy w ramach wizualizacji stanu pracy przepompowni przewiduje się montaż urządzeń innych niż wymagane dla przekazywania poprzez sms-y informacji o stanach alarmowych przepompowni ścieków?	Nie, Zamawiający nie wymaga dodatkowych urządzeń, a jedynie powiadomianie o stanach alarmowych poprzez przesyłanie sms-ów o odpowiedniej treści.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.  
Data upublicznienia wykonawcom wyjaśnień SIWZ: 07.12.2012.

Burmistrz Helu  
Mirosław Wądołowski (-)