

Znak sprawy: JRP.7011.3.2012

Hel, dnia 10.02.2012 roku

**Odpowiedzi na zapytania do konkursu ofert na wykonanie projektu  
lokalnych przepompowni ścieków sanitarnych dla budynków  
zlokalizowanych w Helu  
(ul. Leśna 14 i 16 oraz budynek kościoła przy ulicy Żeromskiego)**

<b>Lp.</b>	<b>Zapytanie</b>	<b>Odpowiedź</b>
1	Czy projekt powinien obejmować automatykę przepompowni?	Tak, zamawiający spodziewa się, że projekt będzie zawierał opis niezbędnej automatyki pozwalającej na prawidłowe funkcjonowanie przepompowni.
2	Czy projekt powinien obejmować zasilanie elektryczne przepompowni?	Tak, projekt powinien zawierać zasilanie energią elektryczną przepompowni.
3	Czy projekt powinien obejmować powiadomianie o awarii?	Tak, zamawiający spodziewa się, że przepompownie będą wyposażone w powiadomianie w sieci GSM (sms-em) o stanach awaryjnych.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.