

**ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO**

W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy JRP-7021--1/10, którego przedmiotem jest: KONTRAKT 02 - ROBOTY BUDOWLANE: BUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI, w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Helu” Zamawiający otrzymał zapytanie dotyczące SIWZ i udzielił następujących wyjaśnień:

Lp	Treść zapytania	Wyjaśnienie zamawiającego
1	Czy zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004 rozdz. 2, Art. 30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, wymaga ze względu na istnienie wód gruntowych i konieczność utrzymania 100% szczelności kanału, żeby na w/w zadaniu, rury i kształtki kamionkowe glazurowane, stosowane do budowy kanalizacji grawitacyjnej posiadały szczelność na złączach 2,4 bara, gwarantowaną poprzez Aprobata Techniczną IBDiM. Aprobata Techniczna rozszerza zakres cech technicznych i jakościowych opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 Rozdz. 1, Art. 9, Pkt. 1?	Zamawiający wymaga od Wykonawcy spełnienia warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym w dokumentacji technicznej opisującej przedmiot zamówienia zawartej w „SIWZ cz. III Opis Przedmiotu Zamówienia – dokumentacja projektowa Kontrakt 02”.

Lp	Treść zapytania	Wyjaśnienie zamawiającego
2	W przedmiarach zasilania ulic widnieją pozycje montażu rozdzielnic, natomiast nie występują one w zestawieniach materiałów ani w dokumentacji. Czy należy wycenić jedynie montaż tych rozdzielnic, czy także materiały do nich?	Podstawą określenia ceny zamówienia jest zakres robót określony opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami jego realizacji określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty przedmiarów zgodnie z przedstawionym wzorem zawartym w „SIWZ cz. III Opis Przedmiotu Zamówienia – dokumentacja projektowa Kontrakt 02”.
3	Czy radiowy sygnalizacja i sterowanie przepompowni zalicza się do robót elektrycznych?	Z punktu widzenia Zamawiającego nie ma znaczenie sposób zaklasyfikowania radiowej sygnalizacji i sterowania przepompowni.
4	Czy z przedmiaru „pomiar ścieków” należy wyłączyć część elektryczną i wycenić osobno?	Zamawiający wymaga dołączenia do oferty przedmiarów zgodnie z przedstawionym wzorem zawartym w „SIWZ cz. III Opis Przedmiotu Zamówienia – dokumentacja projektowa Kontrakt 02”.
5	W przedmiarach dotyczących sieci i przyłączy wodociągowych występują pozycje montażu rurociągów natomiast nie występują one w zestawieniach materiałów. Czy należy wycenić dostawę i montaż, czy tylko montaż rurociągów?	Zamawiający wymaga dołączenia do oferty przedmiarów zgodnie z przedstawionym wzorem zawartym w „SIWZ cz. III Opis Przedmiotu Zamówienia – dokumentacja projektowa Kontrakt 02”.

Zamawiający przypomina, że podstawą wyceny robót budowlanych są projekty budowlane, dołączone do nich opisy dodatkowe określające warunki wykonania robót oraz warunki zawarte we wzorze Umowy. Przedmiary są dokumentacją pomocniczą i Wykonawca nie może się powoływać na żadne braki w przedmiarach i żądać dodatkowej zapłaty.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Data upublicznienia wykonawcom wyjaśnień do SIWZ: 15.06.2010.