

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO OGŁOSZENIA BURMISTRZA HELU

W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy: JRP.7013.2.2012, którego przedmiotem jest modernizacja przepompowni P3KPW w Helu, realizowana w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Helu” w dniu: 26.06.2012 Zamawiający otrzymał zapytanie dotyczące SIWZ i udzielił następujących wyjaśnień:

Lp	Treść zapytania	Wyjaśnienie Zamawiającego
1	Z jakiego materiału i o jakich średnicach ma być wykonany projektowany kanał deszczowy. W projekcie występują rury żelbetowe o średnicach Ø500 i Ø600 oraz przykanaliki z rur żelbetowych Ø200. W kosztorysie nakładczym występują kanały z rur PCV Ø500 oraz przykanaliki z rur PCV Ø160.	Pierwszeństwo przed wszelkimi innymi dokumentami opisującymi przedmiot zamówienia ma projekt budowlany. Jeżeli w kosztorysie nakładczym nie występują wymagane pozycje, to Wykonawca je uzupełni lub dokona odpowiednich korekt ceny przy innych pozycjach kosztorysowych. Zmiana materiału będzie dopuszczalna za zgodą projektanta, jeżeli wykonanie robót nie będzie możliwe w opisanej w projekcie technologii.
2	W jakiej technologii ma zostać wykonane odtworzenie nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniu ul. Przybyszewskiego i Dworcowej. W projekcie (Rys. 1.1) występuje beton asfaltowy w dwóch warstwach (13 cm podbudowa + 5 cm warstwa ścieralna), natomiast w kosztorysie nakładczym występuje podbudowa betonowa gr. 12 cm oraz nawierzchnia z asfaltu lanego gr. 8 cm.	Podstawą do określenia technologii odtworzenia nawierzchni asfaltowej jest Rys. 1.1 będący dokumentem uzgodnionym z zarządcą drogi.
3	W związku z zapisem §5 pkt. 2 Wzoru Umowy mówiącym o ryczałcie jako formie wynagrodzenia oraz w świetle w/w rozbieżności pomiędzy kosztorysem nakładczym, nie widzimy podstaw do sporządzenia kosztorysu ofertowego wg wymagań zawartych w Rozdz. 13 pkt. 3 ppkt. 1d). Ze względu na to, że Wykonawca może dokonać obliczenia ceny oferty wg przyjętej przez siebie kalkulacji, prosimy o odstąpienie od zastosowania załączonego do SIWZ kosztorysu ślepego jako bezwzględnie obowiązującego wzoru wyceny.	Zamawiający podtrzymuje wskazany wzór kosztorysu ofertowego oraz konieczność jego złożenia wraz z ofertą. Kosztorys może być skorygowany przez Wykonawcę zgodnie z zapisami wyjaśnień Zamawiającego. Należy podkreślić, że kosztorys jest tylko dokumentem pomocniczym, a podstawą wyceny zamówienia jest projekt budowlany.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Data upublicznienia wykonawcom wyjaśnień SIWZ: 27.06.2012.