

PZ-0754/25-12/09

URZĄD MIASTA HELU
ZNAK SPRAWY: PO-OPM-3, OP

Puck, dn. 27.10.2009 r. 2009 r. 2009

W PŁYNEŁO URZĄD MIASTA HELU
L.dz. ... 285/0009
ilość załącz. ... 2
podpis ... Celw

DECYZJA NR 14/09

Na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zmianami) oraz na podstawie art.104 i art.107 §1 i 3 KPA (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe opisanymi w protokole ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 27 października 2009 r. przeprowadzonych przez mł.kpt. Andrzeja Żalikowskiego - kierownika sekcji kontrolno-rozpoznawczej KP PSP Puck i st.kpt. Jarosława Wszalek - st. specjalistę sekcji kontrolno-rozpoznawczej KP PSP Puck w

budynku socjalnym
Hel, ul. Helska 1; działka nr 28/15
/nazwa i adres kontrolowanej jednostki/

nakazuje się: **Jarosławowi Palkowskiemu**
Z-cy Burmistrza Miasta Hel
84-150 Hel, ul. Wiejska 50

wykonanie w terminie wymienionych obowiązków:

L.p	Obowiązki i podstawa prawna	Termin wykonania
1.	2.	3.
1.	Wykonać i udokumentować badania przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) <u>Podstawa prawna:</u> Art.4,ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229 ze zmianami); § 4, ust.1, pkt. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21.04.2006 r. w sprawie ochrony ppoż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563); Art. 62, ust 1, pkt. 1c ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami).	30.11.2009 r.
2.	Zamontować drzwi do kotłowni w klasie odporności ogniowej EI-30. <u>Podstawa prawna:</u> art.4,ust.1pkt.1ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229 ze zmianami); §220,ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.690 ze zmianami).	30.11.2009 r.

Uzasadnienie

W toku dokonanych czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej opisanym w protokole z dnia 27 października 2009 r. ustalono, że dla budynku socjalnego, położonego w Helu przy ul. Helskiej 1; działka nr 28/15, nie przedłożono protokołu z kontroli i oględzin przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) co jest niezgodne z art.4, ust.1, pkt.7 ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229 ze zmianami); § 4, ust.1, pkt. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21.04.2006 r. w sprawie ochrony ppoż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563) oraz art. 62, ust 1, pkt. 1c ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami).

Ponadto stwierdzono, że drzwi do kotłowni, w którym znajduje się piec na paliwo stałe o mocy 25 kW są bezklasowe, co stanowi naruszenie art.4, ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229 ze zmianami) oraz § 220,ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami).

Stwierdzone nieprawidłowości w znacznym stopniu mogą wpływać na rozprzestrzenianie się pożaru w budynku oraz utrudnić ewakuację ludzi znajdujących się w obiekcie a w konsekwencji spowodować zagrożenia dla zdrowia i życia przebywających tam osób.


W tym stanie rzeczy orzeka się jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, ul. Sosnowa 2, za pośrednictwem Komendanta Powiatowego PSP w Pucku, ul. Mestwina 11, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

AŻ/JW

Otrzymują:

1. Jarosław Pałkowski
Z-ca Burmistrza Miasta Hel,
84-150 Hel, ul. Wiejska 50
2. a/a x2



KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
(1) w Pucku
Mikolaj Gierasimiuk
Mł. Bryg. Mikolaj Gierasimiuk