



**MAREK CHROŃ**  
Radny Miasta Helu  
ul. Wiejska 50; 84-150 Hel  
☎ 58 677-72-52; e-mail [m.chron@gohel.pl](mailto:m.chron@gohel.pl)



WPLYNEŁO  
URZĄD MIASTA HELU  
08 WRZ. 2017  
L.dz. 2279/2017  
ilość załącz. *fg*

Hel, dnia 08. 09. 2017 r.

**Pan**  
**Klemens Adam Kohnke**  
**Burmistrz Helu**

URZĄD MIASTA HELU  
ZNAK SPRAWY:  
*RGK. 7021. 1. 2017*

### INTERPELACJA

Na podstawie Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym oraz § 83.1. Statutu Miasta Helu, zwracam się z wnioskiem o interwencyjny, pilny przegląd i czyszczenie systemu kanalizacji burzowej na osiedlu określonym ulicami: Obrońców Helu, Kapitańskiej i Komandorskiej. Prawdopodobnie zapchane studzienki kanalizacyjne i niedrożny system kanalizacji jest powodem zalania piwnic w opisywanym obszarze.

Marek Chroń



# Urząd Miasta Helu

84-150 Hel, ul. Wiejska 50



10

[www.goHel.pl](http://www.goHel.pl)

Hel, dnia 20.09.2017 roku.

Znak sprawy: **RGK.7021.1.2017**

**Pan Marek Chroń**  
**Radny Miasta Helu**

**Dotyczy: interpelacji w sprawie przeglądu systemu kanalizacji burzowej na osiedlu określonym ulicami: Obrońców Helu, Kapitańskiej i Komandorskiej.**

W odpowiedzi na interpelację z dnia 08.09.2017 r. na podstawie informacji otrzymanych od Kierownika Zespołu Obsługi Miasta w Helu wyjaśniam, że powodem podtapiania piwnic w budynkach przy ulicach Obrońców Helu, Kapitańskiej i Komandorskiej nie jest niedrożność systemu kanalizacji (przeгляд dokonany dnia 4 września 2017 r.) lecz wysoki poziom wód gruntowych związany z długotrwałym utrzymywaniem się niesprzyjających północnych kierunków wiatru oraz brak poziomej i pionowej izolacji fundamentów w tych budynkach.

BURMISTRZ HELU

*Dr Klemons Adam Kobylka*