

Notatka
z przeglądu stanu obiektu przed rozpoczęciem roku szkolnego

sporządzona w dniu **02.09. 2019 r.**

I. Przegląd stanu technicznego budynku:

1. *Kontrola okresowa budynku (uwzględniająca elementy budynku narażone na wpływy atmosferyczne: dach, rynny i rury spustowe, elewacje, tarasy/balkony, stolarkę drzwiową i okienną) - przeprowadzona*
2. *Kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych – wykonano*
3. *Badania instalacji elektrycznej - wykonano*
4. *Badania instalacji odgromowej – wykonano*
5. *Oznakowanie zaworów, głównych liczników - oznaczone prawidłowo*
6. *Pomiary głównego wyłącznika prądu p/poż –*
7. *Kontrola urządzeń higieniczno – sanitarnych – stan dobry*
8. *Temperatura w pomieszczeniach (sprawność ogrzewania) - zgodna z przepisami*
9. *Oświetlenie pomieszczeń - sprawne*
10. *Korytarze – stan dobry*
11. *Schody wewnętrzne – stan dobry*

II. Naprawy i remonty wykonane przed rozpoczęciem roku szkolnego:

Obiekt szkoły był użytkowany przez cały okres wakacji.

Przed rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 wykonano drobne naprawy bieżące oraz konserwacje w całym obiekcie (wg konieczności). Wynikłe usterki usuwane są na bieżąco.

III. Zabezpieczenie p.poż.

- a) *instrukcje bezpieczeństwa p.poż.- opracowana*
- b) *instrukcja alarmowa p.poż. - wywieszona*
- c) *oznaczenie dróg ewakuacyjnych - oznaczone prawidłowo*
- d) *kontrola oświetlenia ewakuacyjnego – brak aktualnego*
- e) *kontrola gaśnic i hydrantów - wykonano*

IV. Teren Szkoły

- *Wejścia – zabezpieczone furtkami i bramami*
- *Ogrodzenie cały teren Szkoły ogrodzony - stan dobry*
- *Nawierzchnia dróg - utwardzona*
- *Schody zewnętrzne - stan dobry*
- *Tereny zielone - zadbane*
- *Plac zabaw - przegląd wykonany*

Obiekt po przerwie wakacyjnej spełnia wymogi bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektu.

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach 1 egzemplarz dla Szkoły i 1 egzemplarz dla organu prowadzącego.

Z up. dykt.
Podpis Dyrektora Zespołu Szkół
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Helu
Jolanta Klínska