

Przedsiębiorstwo Usługowe „GAŚ-POŻ” Mariusz Sroka
84-230 RUMIA ul. Gajowa 2, tel./fax 058 771 21 41
e-mail: gaspoz@tlen.pl, www.gas-poz.prv.pl, www.gas-poz.hbz.pl


Gaś - Poż

URZĄD MIASTA HELU
ZNAK SPRAWY: RO-PM-3, OP

PROTOKÓŁ Z WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Dnia 30.11.2009. dla:

URZĄD MIASTA HELU
BUDYNEK.....SOCJALNY.....NOCLEGOWNIA

Wykonano prace montażowe drzwi przeciwpożarowych EI60 do kotłowni.

Wykonano następujące prace:

1. Montaż drzwi jednoskrzydłowych przeciwpożarowych EI30.

Po kontroli potwierdzamy sprawność i poprawność wykonania drzwi o odporności EI30:

1. W przedsionku – przy wejściu.

Załączniki:

1. Certyfikat zgodności: ITB-1466/W – drzwi
2. Znak certyfikacji ITB -1466/W
3. Aprobata Techniczna: AT-15-2841/2005 + aneks nr. 1i 2.

Przedsiębiorstwo Usługowe
„GAŚ-POŻ” Mariusz Sroka
84-230 RUMIA, ul. Gajowa 2
tel./fax 771-21-41, NIP 957-006-79-22

Data i podpis wykonawcy... 01.12.2009

Inspektor ds. zamówień
publicznych inwestycji

Wykonane czynności odebrał... 01.12.2009

Janusz Demianowski

AUTORYZOWANY SERWIS GAŚNIC