

PZ-0754/25-14/09

URZĄD MIASTA HELU
ZNAK SPRAWY.
PO-OPM-3, OP

Hel, dnia 8.12.2009 r.



PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno - rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zmianami) oraz § 12, ust.1, pkt.3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno - rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób uprawnionych do ich przeprowadzenia (Dz. U. Nr 225, poz. 1934)

mł. kpt. Andrzej Żalikowski – kierownik sekcji d/s kontrolno-rozpoznawczych KP PSP Puck
st.kpt. Jarosław Wszalek – st. specjalista ds. kontrolno rozpoznawczych KP PSP Puck

przeprowadzili: w dniu **8 grudnia 2009 r.**
czynności kontrolno - rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w

budynku socjalnym Hel, ul. Helska 1; działka nr 28/15

Czynności przeprowadzono w obecności:

Pana Jarosława Pałkowskiego – Z-cy burmistrza Miasta Hel

Pan Marka Dykty – sekretarza Miasta Hel

Właścicielem obiektu jest: **Miasto Hel z siedzibą w Helu, ul. Wiejska 50**

Zakres czynności:

1. Przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

Wykaz badanych obiektów :

W roku 2003 Miasto Hel zakupiło od Agencji Mienia Wojskowego budynek wartowni, który został przekształcony w budynek socjalny. Jest to obiekt wolnostojący, jednokondygnacyjny, konstrukcja ścian zewnętrznych murowana, stropodach pokryta papą. W budynku znajdują się cztery mieszkania socjalne - do trzech lokali prowadzi jedno wejście, jeden lokal posiada niezależne wejście z poziomu gruntu. Budynek ogrzewany instalacją CO z lokalnej kotłowni na opał stały.

Wysokości budynku: 3,6 m.

pow. zabudowy 166 m²

pow. użytkowa 137 m² w tym części mieszkalnej 87 m²

kubatura 660 m³.

Pałkowski

Wszalek

W wyniku dokonanych czynności kontrolno – rozpoznawczych ustalono, co następuje:

1. W dniu 27 października 2009 r. funkcjonariusze tutejszej komendy przeprowadzili czynności kontrolno-rozpoznawcze w w/w obiekcie, po czym Komenda Powiatowa PSP w Pucku wystosowała w dniu 27.10.2009 r. decyzję nr 14/09 (sygn. PZ-0754/25-12/09) zobowiązująca właściciela do usunięcia usterek.
2. Przedłożono protokół sprawozdawczo-opiniodawczy SPUK w Gdańsku RZ w Pucku nr 0077583 z dnia 1 grudnia 2009 r. jak wynika z protokołów instalacja nadaje się do użytkowania a przewody wentylacyjne nadają się do użytkowania.
3. W obiekcie występuje kotłownia na opał stały z piecem o mocy 25 kW. Kotłownia zamykana drzwiami w klasie odporności ogniowej EI-30 – przedłożono stosowne certyfikaty – stanowią załącznik do protokołu.

Do protokołu nie wnosi się uwag. Protokół na tym zakończono i podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Oryginał protokołu dla kontrolowanego a kopia dla kontrolowanego.

Kontrolowany:

Z-ca BURMISTRZA

Jarosław Pałkowski


SEKRETARZ MIASTA
Marek Dykta

Urząd Miasta Helu
ul. Wiejska 50
84-150 Hel
tel. 058 677-72-40, fax 058 677-72-77

Kontrolujący:

**KIEROWNIK SEKCJI
ds. Kontrolno-Rozpoznawczych**

mł. kpt. Andrzej Żalikowski

**ARSZYSTY SPECJALISTA
w kontrolno-rozpoznawczych**

mł. kpt. Jarosław Wszalek