



nr sprawy: RGK.042.2.2017

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO OGŁOSZENIA BURMISTRZA HELU

W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy RGK.042.2.2017, którego przedmiotem jest termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu w ramach projektu pn. **Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu w dniu 13.11.2018 r.** Zamawiający otrzymał zapytanie dotyczące SIWZ i udzielił następujących wyjaśnień:

Treść zapytania:

1. Jaka jest wartość szacunkowa zamówienia wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa?
2. Jakie środki finansowe przeznacza Zamawiający na wykonanie zamówienia?
3. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania ocieplenia dachu z projektowanej wełny mineralnej na styropapę o odpowiednich parametrach technicznych? Propozycja taka podyktowana jest tym, że w chwili obecnej okres oczekiwania na dostawę wełny mineralnej wynosi około 6-ciu miesięcy, natomiast styropapę można otrzymać w terminie ok. 1,5 miesiąca od złożenia zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na zmianę technologii ocieplenia dachu, wnosimy o przedłużenie terminu wykonania zamówienia o czas oczekiwania na dostawę wełny mineralnej, tj. o około 6 miesięcy. Jednocześnie informujemy, że wełna mineralna musi być układana w sprzyjających warunkach atmosferycznych, najlepiej latem lub późną wiosną.

Wyjaśnienie zamawiającego:

1. Zamawiający nie przewidział w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu szacunkowej wartości zamówienia.
2. Zamawiający przewidział na wykonanie zadania środki pozyskane z funduszy europejskich oraz środki własne zabezpieczone w budżecie.
3. Zamawiający może zezwolić na zastosowanie styropapy. Należy zachować istniejące spadki i postępować zgodnie z zaleceniami producenta. W części objętej inwestycją - w przedwojennym budynku przedszkola (rys. A-6) przewidziano docieplenie stropodachu nad stropem drewnianym wełną mineralną - w przypadku tak długiego czasu oczekiwania można strop zasypać np. włóknami celulozy gr. min 15cm bez konieczności stosowania paroizolacji po uprzednim zabezpieczeniu wszelkich otworów, przejść itp przez strop.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Data upublicznienia Wykonawcom wyjaśnień do SIWZ: 14.11.2018 r.

Z up. Burmistrza Helu
Dariusz Dąbrowski
mgr Dariusz Dąbrowski
KIEROWNIK REFERATU
ds. Gospodarki Komunalnej