

Hel, 05.04.2019

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

w dniu: 01.04.2019 r. Zamawiający otrzymał zapytanie do zapytania ofertowego na przetarg pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSO w Helu”, i udzielił następujących wyjaśnień:

Lp	Treść zapytania	Wyjaśnienie zamawiającego
1.	Ofertant wnioskuję o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 17.04.2019 r. (przesunięcie o 5 dni roboczych) celem dokonania oględzin budynku.	Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie składania ofert w celu dokonania oględzin na dzień 26.04.2019 r.
2.	Czy zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania ocieplenia dachu z projektowanej wełny na styropapę o odpowiednich parametrach technicznych?	Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania ocieplenia dachu z projektowanej wełny mineralnej na styropapę o odpowiednich parametrach technicznych.


Z-ca burmistrza Helu
mgr inż. Jarosław Palkowski