

	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	
	W HELU	
84 -150 Hel ul. Szkolna 1	zsohel@poczta.onet.pl	tel.: 0586750683 NIP: 587-14-22-563

Hel, 23 września 2017 r.

Stan gotowości Zespołu Szkół Ogólnokształcących do nowego roku szkolnego 2017/2018

31 sierpnia 2017 roku komisja w składzie:

1. Jabłonowska Iwona – Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy
2. Łoś Izabela – Pielęgniarka szkolna
3. Walkusz Helena - Prezes Związku Zawodowego
4. Ciesielczyk Lucyna – Kierownik Administracyjny ZSO w Helu

dokonała (po okresie wakacyjnym) kontroli pomieszczeń budynków szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.

Komisja stwierdza, że obiekt szkolny z terenem przyległym jest należycie przygotowany i spełnia podstawowe wymagania BHP i PP (Zał. Nr 1).

Placówka posiada aktualne protokoły z dokonanych przeglądów technicznych budynku, instalacji elektrycznej, placu zabaw (zał. Nr 1). Został przeprowadzony przegląd po przerwie wakacyjnej przez p. J. Hildebrandt – Biuro Usług BHP w Wejherowie.

Zaleca się:

- ✓ Kapitałny remont kotłowni- stanowi zagrożenie bezpieczeństwa pracy
- ✓ Sukcesywną wymianę oświetlenia w salach przedszkolnych,
- ✓ Bieżące remonty dachu na budynku szkoły,
- ✓ Zabezpieczyć klasowe dywaniki przed poślizgiem,
- ✓ Wymienę wykładzin na holu I i II piętra szkoły podstawowej,
- ✓ Obudować kaloryfery na holach szkoły podstawowej,
- ✓ Sukcesywna wymiana okien w Sali 402,
- ✓ Remont boiska szkolnego,
- ✓ Malowanie holi w szkole podstawowej
- ✓ Bieżące naprawy w pomieszczeniach szkolnych
- ✓ Wykonanie odpływu do rynny przy Sali gimnastycznej (wejście od szatni).
- ✓ Kapitałny remont szatni w „starej szkole”

W roku szkolnym 2016/2017 sala nr 13 została przystosowana do zajęć dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w sali nr 20 utworzono magazyn na zakupione sprzęty i pomoce dydaktyczne do sali terapeutycznej.

Zaplecza sal przedmiotowych zostały sprawdzone pod kątem bezpieczeństwa używanych w czasie lekcji pomocy dydaktycznych (fizyka, biologia, matematyka, geografia) w pracowni chemicznej sprawdzono atesty oraz termin ważności odczynników chemicznych.

Zespół Szkół Ogólnokształcących przystąpił do projektu „Aktywna Tablica„ i odpowiedni wniosek został złożony w terminie do organu prowadzącego szkołę.

Na bieżąco są wykonywane naprawy sprzętu szkolnego, malowania ścian klasowych i na korytarzach.

Dyrektor ZSO w Helu

Irena Sojecka

PROTOKÓŁ NR 1/2017

Z przeprowadzonej kontroli działającej na podst. § 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 XII 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz. U. Nr 6 poz. 69 z 2003r.

KOMISJA W SKŁADZIE:

- 1. Jabłonowska Iwona - Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy
- 2. Łoś Izabela - Pielęgniarka szkolna
- 3. Walkusz Helena - Prezes Związków Zawodowych
- 4. Ciesielczyk Lucyna - Pracownik Zakładu Pracy

sdokonała w dn. 31 VIII 2017r. (po okresie wakacyjnym) kontroli pomieszczeń budynków szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.

Komisja stwierdza, że obiekt szkolny wraz z terenem przyległym jest należycie przygotowany i spełnia podstawowe wymagania BHP i PP. Placówka posiada aktualne protokoły z dokonanych przeglądów technicznych budynku, instalacji elektrycznej, placu zabaw. Został przeprowadzony przegląd po przerwie wakacyjnej przez panią J. Hildebrandt – Biuro Usług BHP w Wejherowie (w załączeniu opinia).

ZALECA SIĘ:

- ✓ Kapitałny remont kotłowni – stanowi zagrożenie bezpieczeństwa pracy
- ✓ sukcesywna wymiana oświetlenia w salach przedszkola;
- ✓ zabezpieczyć klasowe dywaniki przez poślizgiem;
- ✓ sukcesywna wymiana blatów ławek szkolnych;
- ✓ wymiana wykładziny na holu I i II piętra szkoły podstawowej;
- ✓ obudować kaloryfery na holach szkoły podstawowej;
- ✓ sukcesywna wymiana okien w sali 402;
- ✓ remont boiska szkolnego;
- ✓ sukcesywne malowanie sal i holi w szkole podstawowej;
- ✓ remont szatni w szkole podstawowej;
- ✓ bieżące naprawy w pomieszczeniach szkolnych.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy członków Komisji:

1.....

2.....

3.....

4.....

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR 1/2017

Przedszkole:

s. 24 – naprawić regał.

s. 30 E – zamocować regalik przy kaloryferze;

s. 30 F – remont sufitu;

plac zabaw – naprawa płotu, naprawa bujaka przy piaskownicy,

naprawa rynny przy stołówce;

Kotłownia – kapitalny remont

Nowa szkoła:

II piętro

s. 302 – zabezpieczyć puszkę;

Stara szkoła

remont szatni;

II piętro

zaplecze s 1 – wymiana płytek podłogowych;

s. 3 – remont sufitu;

I piętro

zaplecze s. 7 – naprawić wykładzinę podłogową;

Notatka

z przeglądu stanu obiektu po zakończeniu roku szkolnego

sporządzona w dniu 26.06.2017 r.

I. Przegląd stanu technicznego budynku:

1. Kontrola okresowa budynku 5-letnia przeprowadzona – 28.05.2015 r. (5-letni i roczny)
2. Kontrola okresowa budynku przeprowadzona jest raz w roku uwzględniająca elementy budynku narażone na wpływy atmosferyczne: dach, rynny i rury spustowe, elewacje, tarasy/balkony, stolarkę drzwiową i okienną - *przegląd maj 2016 r.*
3. Kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych – **wykonano 2016 r.**
4. Badania instalacji elektrycznej - **wykonano 2.06.2015 r.**
5. Badania instalacji odgromowej – **wykonano 2.06.2015 r.**
6. Oznakowanie zaworów, głównych liczników - **oznaczone prawidłowo**
7. Pomiar głównego wyłącznika prądu p/poż – **wykonano 1.07.2013 r. (brak aktualnych)**
8. Kontrola urządzeń higieniczno – sanitarnych – **stan dobry**
9. Temperatura w pomieszczeniach (sprawność ogrzewania) - **zgodna z przepisami**
10. Oświetlenie pomieszczeń - **naturalne i sztuczne zgodne z PN**
11. Korytarze – **stan dobry**
12. Schody wewnętrzne – **stan dobry**

II. Cały obiekt Szkoły jest użytkowany – (umowa dzierżawy) przez cały czas wakacji. Obiekt od strony Wyzierzawiającego jest przekazany jako sprawny z aktualnymi przeglądami. Naprawy i remonty sal lekcyjnych, gabinetów i innych pomieszczeń będą wykonane w terminie tuż przed samym rozpoczęciem roku szkolnego.

III. Zabezpieczenie p.poż.

- a) instrukcje bezpieczeństwa p.poż.- **opracowana - czerwiec 2013 r. aktualizowana - 12 maj 2015 r.**
- b) instrukcja alarmowa p.poż. - **wywieszona**
- c) oznaczenie dróg ewakuacyjnych - **oznaczone prawidłowo**
- d) kontrola oświetlenia ewakuacyjnego – **wykonano**
- e) gaśnice i hydranty - **wykonano - 17 marzec 2016 r.**

IV. Teren Szkoły

- Wejścia – **zabezpieczone furtkami i bramami**
- Ogrodzenie **cały teren Szkoły ogrodzony – stan dobry**
- Nawierzchnia dróg - **utwardzona**
- Schody zewnętrzne – **stan dobry**
- Tereny zielone – **zadbane**

