



ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W HELU

84 -150 Hel
ul. Szkolna 1

zsohel@poczta.onet.pl

tel.: 0586750683
NIP: 587-14-22-563

Hel, 23 października 2015 r.

Stan gotowości Zespołu Szkół Ogólnokształcących do nowego roku szkolnego 2015/2016

W dniu 1 września 2015 roku komisja w składzie:

1. Jabłonowska Iwona – Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy
2. Łoś Izabela - Pielęgniarka szkolna
3. Walkusz Helena - Prezes Związku Zawodowego
4. Ciesielczyk Lucyna – Kierownik Administracyjny ZSO w Helu

dokonała (po okresie wakacyjnym) kontroli pomieszczeń budynków szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i(pracy Załączniki).

Komisja stwierdza, że obiekt szkolny z terenem przyległym jest należycie przygotowany i spełnia podstawowe wymagania BHP i PP.

Placówka posiada aktualne protokoły z dokonanych przeglądów technicznych budynku, instalacji elektrycznej, placu zabaw. Został przeprowadzony przegląd po przerwie wakacyjnej przez p. J. Hildebrandt – Biuro Usług BHP w Wejherowie.

Zaleca się:

- ✓ Sukcesywną wymianę oświetlenia w salach przedszkolnych,
- ✓ Zabezpieczyć klasowe dywaniki przed poślizgiem,
- ✓ Wymienę wykładzin na holu I i II piętra szkoły podstawowej,
- ✓ Obudować kaloryfery na holach szkoły podstawowej,
- ✓ Sukcesywna wymiana okien w Sali 402,
- ✓ Uszczelnić dach nad salą 308 (remont dachu),
- ✓ Remont boiska szkolnego,
- ✓ Malowanie sal i holi w szkole podstawowej i tzw. „nowej szkole”,
- ✓ Bieżące naprawy w pomieszczeniach szkolnych.

W roku szkolnym 2015/2016 zakupiono dodatkowo 8 laptopów, które uzupełniły stan komputerów w salach lekcyjnych, niezbędnych do funkcjonowania dziennika elektronicznego.

Najemca na własny koszt odmalował ściany w bibliotece szkolnej, sali nr 5 i 4.

"szkole w. swojej szkole", utrzymani w. swojej szkole"

Dyrektor ZSO w Helu

Irena Sojecka

Przeгляд Obiektu

po przerwie wakacyjnej

przeprowadzony w dniu **01.09.2015 r.**

I. Przeгляд stanu technicznego budynku:

1. Kontrola okresowa budynku przeprowadzona jest raz w roku.

- a) elementy budynku narażone na wpływy atmosferyczne: dach, rynny i rury spustowe, elewacja, stolarka drzwiowa i okienna, pozostałe – przeгляд wykonany przez rzeczoznawcę budowlanego – wykonano **28.05.2015 r.**
- b) przewody kominowe i wentylacyjne - *umowa z kominiarzem (wg harmonogramu)*
- c) badania instalacji elektrycznej – **21.05.2010 r.**
- d) badania instalacji odgromowej - **21.05.2010 r.**
- e) oznakowanie zaworów, głównych liczników - *oznaczone prawidłowo*
- f) pomiary głównego wyłącznika prądu - p. poż - **1.07.2013 r.**

2. Kontrola urządzeń higieniczno – sanitarnych

- toalety – *stan dobry*
- umywalnie – *stan dobry*
- szatnie – *stan dobry*

3. Temperatura w pomieszczeniach (sprawność ogrzewania) - zgodna z przepisami

4. Oświetlenie pomieszczeń - naturalne i sztuczne zgodne z PN

5. Korytarze – *stan dobry*

6. Schody – *stan dobry*

II. Przeгляд stanu klas lekcyjnych i pracowni – *stan dobry*

III. Przeгляд stanu pomieszczeń zajmowanych przez Przedszkole – *stan dobry*

IV. Przeгляд stanu pomieszczeń biurowych, pokoju nauczycielskiego – *stan dobry*

V. Przeгляд stanu pomieszczeń kuchni – *nie dotyczy*

zaplecze s. 7 – naprawić wykładzinę podłogową,
s. 8 – zabezpieczyć kabel od internetu, zabezpieczyć puszkę na ścianie
s. 10 – dokręcić kontakty,
toaleta chłopców – wyregulować drzwi,
toaleta dziewcząt – naprawić klamkę,
hol – malowanie przy drzwiach toalet,

Parter

s. 15 – malowanie ścian przy zlewie,
s. 16 – malowanie ścian, naprawa kontaktów,

Sala Gimnastyczna

- ✓ leje się z wyciągów wentylatorowych,
- ✓ zaleca się intensywne wietrzenie Sali (silny, chemiczny zapach)

Szatnia

malowanie drzwi.

ZSO w Helu
Społeczny Inspektor Pracy
mgr Iwona Jabłowska

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR 1/2015

Przedszkole

- I piętro – korytarz – zamalować zacieki nad oknem,
- s. 30 F – zabezpieczyć bujający się segment,

Nowa szkoła

hol – zacekować kolumnę przy schodach,

I piętro

- s. 20A – wymiana szaf,
- s. 201 – zamocować luźne kontakty,
- s. 202 – zamocować kontakty przy zlewie,
- toaleta chłopców – nie domykają się drzwi,

II piętro

- s. 30A – nie domykają się drzwi,
- s. 302 – zabezpieczyć puszkę,
- s. 312 – naprawić luźny kontakt przy zlewie,
- s. 318 – zabezpieczyć luźne kable od internetu,
- s. 402 – naprawa okna, prawa strona,

Stara szkoła

II piętro

- s. 1 – wymalować salę,
- zaplecze s. 1 – podłoga wymiana płytek,
- zaplecze s.2 – wymiana wykładziny podłogowej,
- s. 3- przymocować kontakt, zamocować narożną szafkę segmentową,
- s. 5 – obudować kaloryfer przy drzwiach,
- hol – malowanie,

I piętro

- zaplecze s. 6 – umocować płytki podłogowe,
- dach nad drzwiami wejściowymi do nowej szkoły – połączyć rynnę z odpływem,
- s. 7 – przykręcić luźne kontakty, zabezpieczyć kabel od internetu,

Zespół Szkół
ul. ...
...
...

Notatka

ze stanu obiektu po zakończeniu roku szkolnego

Sporządzona w dniu 29.06.2015 r.

I. Przegląd stanu technicznego budynku:

1. Kontrola okresowa budynku 5-letnia przeprowadzona – wykonano
2. Kontrola okresowa budynku przeprowadzona jest raz w roku – wykonano

uwzględniająca elementy budynku narażone na wpływy atmosferyczne: dach, rynny i rury spustowe, elewacje, tarasy/balkony, stolarkę drzwiową i okienną

3. Kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych – umowa z kontraktorem
4. Badania instalacji elektrycznej - wykonano
5. Badania instalacji odgromowej – wykonano
6. Oznakowanie zaworów, głównych liczników - oznaczone prawidłowo
7. Pomiar głównego wyłącznika prądu p/poz – wykonano
8. Kontrola urządzeń higieniczno – sanitarnych – stan dobry
9. Temperatura w pomieszczeniach (sprawność ogrzewania) - zgodna z przepisami
10. Oświetlenie pomieszczeń - naturalne i sztuczne zgodne z PN
11. Korytarze – stan dobry
12. Schody wewnętrzne – stan dobry

II. Cały obiekt Szkoły jest użytkowany – umowa dzierżawy od 01.07.2014 r. Przez cały czas wakacji prowadzone są kolonie. Obiekt od strony Wyzierzawiającego jest przekazany jako sprawny z aktualnymi przeglądami. Naprawy i remonty sal lekcyjnych, gabinetów i innych pomieszczeń będą wykonane w terminie tuż przed samym rozpoczęciem roku szkolnego.

III. Zabezpieczenie p.poz.

- a) instrukcje bezpieczeństwa p.poz. - opracowana i aktualizowana
- b) instrukcja alarmowa p.poz. - wywieszona
- c) oznaczenie dróg ewakuacyjnych - oznaczone prawidłowo
- d) kontrola oświetlenia ewakuacyjnego –
- e) gaśnice i hydranty - aktualizowane

IV. Teren Szkoły

- Wejścia – zabezpieczone furtkami i bramami
- Ogrodzenie całej tereny Szkoły ogrodzony – stan dobry
- Nawierzchnia dróg - utwardzona
- Schody zewnętrzne – stan dobry
- Tereny zielone – zadbane

PROTOKÓŁ NR 1/2015

Z przeprowadzonej kontroli działającej na podst. § 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 XII 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz. U. Nr 6 poz. 69 z 2003r.

KOMISJA W SKŁADZIE:

1. Jabłonowska Iwona - Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy
2. Łoś Izabela - Pielęgniarka szkolna
3. Walkusz Helena - Prezes Związków Zawodowych
4. Ciesielczyk Lucyna - Pracownik Zakładu Pracy

dokonała w dn. 1 IX 2015r. (po okresie wakacyjnym) kontroli pomieszczeń budynków szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.

Komisja stwierdza, że obiekt szkolny wraz z terenem przyległym jest należycie przygotowany i spełnia podstawowe wymagania BHP i PP. Placówka posiada aktualne protokoły z dokonanych przeglądów technicznych budynku, instalacji elektrycznej, placu zabaw. Został przeprowadzony przegląd po przerwie wakacyjnej przez panią J. Hildebrandt – Biuro Usług BHP w Wejherowie (w załączeniu opinia).

ZALECA SIĘ:

- ✓ sukcesywna wymiana oświetlenia w salach przedszkola;
- ✓ zabezpieczyć klasowe dywaniki przez poślizgiem;
- ✓ wymiana wykładziny na holu I i II piętra szkoły podstawowej;
- ✓ obudować kaloryfery na holach szkoły podstawowej;
- ✓ sukcesywna wymiana okien w sali 402;
- ✓ uszczelnić dach nad salą 308;
- ✓ w zapleczu pracowni chemicznej wymiana szaf;
- ✓ remont boiska szkolnego;
- ✓ malowanie sal i holi w szkole podstawowej;
- ✓ bieżące naprawy w pomieszczeniach szkolnych;

Na tym protokół zakończono.

Podpisy członków Komisji

1.....

2.....

3.....

4.....

VI. Przegląd stanu pomieszczeń gospodarczych/ kotłowni – *stan dobry*

VII. Przegląd stanu pomieszczenia portierni – *stan dobry*

VIII. Zabezpieczenie p.poż.

a) instrukcje bezpieczeństwa p.poż.:
- *opracowana: 2006 r. – Gimnazjum i LO, 2009 r. – Przedszkole i Szkoła Podstawowa*
- *aktualizowana: 2013 r.*

b) instrukcja alarmowa p.poż. - *wywieszona*

c) oznaczenie dróg ewakuacyjnych - *oznaczone prawidłowo*

d) kontrola oświetlenia ewakuacyjnego –

e) gaśnice i hydranty - *wykonano umowa z firmą p.poż.(wg harmonogramu)*

f) **Teren Szkoły**

- Wejścia – *zabezpieczone furtkami i bramami*
- Ogrodzenie *cały teren Szkoły ogrodzony – stan dobry*
- Nawierzchnia dróg - *utwardzona*
- Schody zewnętrzne – *stan dobry*
- Tereny zielone – *zadbane*

Obiekt po przerwie wakacyjnej spełnia wymogi bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektu.

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach 1 egzemplarz dla Szkoły i 1 egzemplarz dla organu prowadzącego.

Hildebrandt Specj. ds. bhp

Dyrektor

